

## ULUSLARARASI TFI ALEV ALMAZLIK SERTİFİKASI

450740-08



Textiles & Flooring Institute GmbH

### 1 İşlem

Test siparişi	EN 13501-1:2010 uyarınca yangına tepki sınıflandırması
Sipariş tarihi	22 Nisan 2015, 29 Mayıs 2015
Referansınız	B. Gülseven
Ürün tanım(lar)ı	ELITE
TFI numune numarası	15-05-0013

### 2 Ürün Teknik Özellikleri

Yapı ürünü, madde 3 altında ve ilgili Ek KT içerisinde sözü edilen test raporunda tamamen açıklanmıştır. Test raporu bu sınıflandırmanın dayanağını oluşturur.

### 3 Sonuçlar

#### Test raporları ve sınıflandırma için kullanılan test sonuçları

Test laboratuvarı	Müşteri	Test raporu no	Test yöntemi
Textiles & Flooring Institute GmbH	GÜLSEVEN HALI GÜLSEVEN TEKSTİL KİMYA GIDA SAN. TIC. LTD. STI	450740-07 29 Mayıs 2015 tarihli	EN ISO 9239-1:2010
			-

## ULUSLARARASI TFI ALEV ALMAZLIK SERTİFİKASI

450740-08



Textiles & Flooring Institute GmbH

### Test sonuçları

	Test yöntemi	Parametre	Test sayısı	Sonuç	
				Ana değer	Gereklilikler karşılandı (E/H)
Ürün	EN ISO 9239-1:2010	Ortalama kritik ısı akısı [kW/m <sup>2</sup> ]	3	7.9	
		Entegre duman yoğunluğu [% x min.]		44	
	EN ISO 11925-2:2010	Alev ucu < 150 mm	-	-	E*

\* EN 14041:2008, Bölüm 4.1.4, Tablo 2 uyarınca, yukarıda sözü edilen ürün daha fazla test olmaksızın Efi sınıfının gerekliliklerini karşılar.

### Sınıflandırma ve uygulama sahası

"ELITE" yapı ürünü yangına tepki açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

**C<sub>fl</sub>**

Duman gelişimine ilişkin ek sınıflandırma:

**s1**

Yanma damlaları/partiküllerine ilişkin ek sınıflandırma:

-

Zemin kaplaması için yangına tepki sınıflandırma formatı:

Yangına tepki		Duman gelişimi	
<b>C<sub>fl</sub></b>	-	<b>s</b>	<b>1</b>

Yangına tepki sınıflandırması: **C<sub>fl</sub> - s1**



Onaylı Kuruluş  
No. 1658



DIB (Alman Yapı Tekniği Enstitüsü) tarafından tanınan test laboratuvarı, inceleme ve belgelendirme kuruluşu



DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-17152-01-30  
DAKKS sertifikası elinde bulunan yöntemler için geçerlidir

Charlottenburger Allee 41  
52068 Aachen - Almanya  
Tel: +49.241.9679 00  
www.tfi-online.de

HRB 8157 Aachen  
KDV No. DE209411312  
Yönetici Müdür  
Dr. Ernst Schröder



## ULUSLARARASI TFI ALEV ALMAZLIK SERTİFİKASI

F 450740-07



Textiles & Flooring Institute GmbH

### Ek F - Fotoğraflar

#### 1 İşlem


Ürün tanımı	ELITE
TFI numune numarası	15-05-0013
Test dönemi	27 Mayıs 2015

#### 2 Test Yöntemi / Gereklilikler

-belirtilmemiş-

#### 3 Sonuçlar

##### 3.1 Numune 1, üretim yönünde



##### 3.2 Numune 2, üretim yönünde

